

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры – не требуется (ч. 5 ст. 73, п. 5 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.gov.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 15/94-Э

Законному представителю,
исполняющему обязанности директора
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 7» города
Шарыпово

Калашниковой Татьяне Николаевне

(полное наименование юридического лица)

662313, Красноярский край, Шарыпово
город, 6-й микрорайон, дом 23.

(место нахождения юридического лица)

06.09.2021

(дата составления предписания)

Мною, государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Шпеттер Оксаной Владимировной, в период с «06» сентября 2021 г. 10 час. 00 мин. по «06» сентября 2021 г. 14 час. 00 мин., на основании решения заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Герман П.Я. от 27.08.2021 14 час. 45 мин. № Р-360-367, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 24210011000000587680 от 30.08.2021 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Шарыпово (ОГРН 1022401744133, ИНН 2459008505, КПП 245901001, юридический адрес: 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, 6 микрорайон, 23) в рамках Федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики в связи с истечением 01.09.2021 срока исполнения предписания Енисейского управления Ростехнадзора об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 25.09.2019 № 15/136-Э.

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений, зафиксированных в акте проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Шарыпово от 06.09.2021 № 15/94/Р-360-367/2021, на основании пункта 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019 №13

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Шарыпово:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Устранить выявленные нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Предел огнестойкости двери в электрощитовое помещение не соответствует установленным требованиям нормативно-технической документации. Нет сертификата соответствия на предел огнестойкости.	п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 7.1.28. п.1.1.19. ПУЭ	01.08.2023
2.	Конструкция ЩО-4 не соответствует требованиям действующих стандартов. Торцевая защитная панель не заводского изготовления.	п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 4.1.19. ПУЭ	01.08.2023
3.	Конструкция ЩО-8 не соответствует требованиям действующих стандартов. Торцевая защитная панель не заводского изготовления.	п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 4.1.19. ПУЭ	01.08.2023
4.	Конструкция ЩО-9 не соответствует требованиям действующих стандартов. Торцевая защитная панель не заводского изготовления.	п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 4.1.19. ПУЭ	01.08.2023
5.	Конструкция ЩО-15 не соответствует требованиям действующих стандартов. Торцевая защитная панель не заводского изготовления.	п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 4.1.19. ПУЭ	01.08.2023
6.	Конструкция ЩО-14 не соответствует требованиям действующих стандартов. Торцевая защитная панель не заводского изготовления.	п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 4.1.19. ПУЭ	01.08.2023
7.	Конструкция ЩО-16 не соответствует требованиям действующих стандартов. Торцевая защитная панель не заводского изготовления.	п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 4.1.19. ПУЭ	01.08.2023
8.	Конструкция ЩО-19 не соответствует требованиям действующих стандартов. Торцевая защитная панель не заводского изготовления.	п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 4.1.19. ПУЭ	01.08.2023
9.	Конструкция ЩО-17 не соответствует требованиям действующих стандартов. Торцевая защитная панель не заводского изготовления.	п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 4.1.19. ПУЭ	01.08.2023
10.	Конструкция ЩО-10 не соответствует требованиям действующих стандартов. Торцевая	п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 4.1.19. ПУЭ	01.08.2023

1.	2.	3.	4.
	защитная панель не заводского изготовления.		
11.	Конструкция ЩО-11 не соответствует требованиям действующих стандартов. Нет торцевой защитной панели.	п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 4.1.19. ПУЭ	01.08.2023
12.	На светильниках наружного освещения нет рассеивателей.	п.2.12.7. ПТЭЭП	01.08.2023

Нормативная документация:

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.2003;

2. Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок». Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.1. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Глава 4.2. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Глава 7.1.).

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч.1 КоАП РФ.


Предписание выдал:

Государственный инспектор

Западного территориального отдела

Енисейского управления Ростехнадзора

Должность



Шпеттер О.В.
подпись, дата, личный штамп

06.09.2021

Шпеттер О.В.

Ф.И.О

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил на 3 листах:

законный представитель юридического лица – исполняющий обязанности директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Шарыпово



Калашникова Т.Н.

"06" сентября 2021г., 14 час. 00 мин.

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

нет.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено почтой: нет.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям должны быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.